

**Российская Федерация
Акционерное Общество "Промсервис"**

**Термоконтроллеры
ПРАМЕР-710.
Использование совместно
с блоками управления насосами.**

Руководство по эксплуатации
4218-008-12560879 РЭ02



EAC

г. Димитровград

Содержание

Содержание	2
1 Описание блоков управления насосами.....	5
1.1 Назначение.....	5
1.2 Технические характеристики блоков управления насосами	6
1.3 Маркировка и пломбирование блоков управления насосами	8
1.4 Упаковка.....	8
2 Устройство и работа контроллера совместно с БУН.....	9
2.1 Устройство БУН.....	9
2.2 Режимы автоматической работы БУН.....	12
2.3 Контроль работы насосов.....	15
3 Использование по назначению.....	19
3.1 Эксплуатационные ограничения	19
3.2 Подготовка контроллера с БУН к использованию	19
3.3 Использование контроллера с БУН	20
3.3.1 Настройка БУН	20
3.3.2 Просмотр текущих показаний	23
3.3.3 Просмотр архивной информации.....	23
3.3.4 Информация о приборе	25
3.4 Электрические подключения.....	26
3.5 Меры безопасности.....	29
3.6 Техническое обслуживание	29
4 Текущий ремонт БУН	30
4.1 Общие указания.....	30
4.2 Диагностика неисправностей БУН	30
4.3 Возможные неисправности	32
5 Хранение	33
6 Транспортирование	33
7 Сведения об утилизации	33
Приложение А (обязательное) Габаритные и присоединительные размеры БУН	34
Приложение Б (обязательное) Схема внешних подключений	35
Приложение В (обязательное) Установка сетевого адреса БУН.....	37
Приложение Г (обязательное) Раздел меню БУН	38
Приложение Д (справочное) Режимы работы насосов	40

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения работы Блока Управления Насосами (далее – блок или БУН) совместно с термоконтроллерами ПРАМЕР-710 (далее – контроллер).

РЭ содержит сведения о конструкции блоков, принципе их действия совместно с контроллерами, технических характеристиках блоков, указания по монтажу, наладке, пуске, а также другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей блоков при их использовании совместно с контроллерами и для обеспечения правильной эксплуатации всего комплекса.

Разработчик и изготовитель:

АО "Промсервис", РФ, 433502, г. Димитровград Ульяновской обл.,
ул. 50 лет Октября, 112,
т/ф. (84235) 4-58-32, 6-69-26, 4-22-11,
e-mail:promservis@promservis.ru,
www.promservis.ru;
отдел продаж т/ф. (84235) 4-84-93, e-mail: sales@promservis.ru;
служба технической поддержки т. (84235) 4-35-86.
e-mail:support@promservis.ru



Система менеджмента качества

**АО «Промсервис» сертифицирована
на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).**

**Сертификат К № 31293,
регистрационный № РОСС RU.ДЩ01.К00005
от 14.08.2017 г.**

Перечень принятых сокращений

БУН	-	блок управления насосами
Н1	-	насос №1
Н2	-	насос №2
ДД	-	датчик давления
Р1	-	измерительный канал давления №1
Р2	-	измерительный канал давления №2
Р3	-	измерительный канал давления №3
Р4	-	измерительный канал давления №4
Р5	-	измерительный канал давления №5
НС	-	нештатная ситуация
ЖКИ	-	жидкокристаллический индикатор
ПК	-	персональный компьютер
ПО	-	программное обеспечение
КН	-	входной сигнал “Контроль насоса”
КР	-	входной сигнал “Контроль работы”

1 Описание блоков управления насосами

1.1 Назначение

1.1.1 Блоки управления насосами, совместно с термоконтроллерами ПРАМЕР-710 предназначены для управления насосами (насосными агрегатами) с целью поддержания требуемых условий теплоснабжения в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения.

1.1.2 БУН управляет работой до 2-х насосов путём коммутации непосредственно цепей питания, либо цепей управления контактора(ов) на основании выбранного алгоритма управления.

1.1.3 Термоконтроллеры поддерживают работу одного или двух БУН.

1.1.4 Область применения – тепловые пункты, узлы регулирования жилых зданий, объектов теплопотребления промышленного, коммунального и бытового назначения.

1.1.5 БУН совместно с термоконтроллером обеспечивают:

- автоматическое управление двумя электронасосами (или сдвоенным насосным агрегатом);
- ручное управление насосами с помощью пользовательского интерфейса контроллера;
- ручное (внешнее) управление насосами при использовании выносных переключателей (по одному на каждый насос);
- удалённое управление насосами с помощью команд при подключении комплекса к системам диспетчеризации;
- измерение до 5-ти значений давления с помощью датчиков избыточного давления с верхним пределом измерений (*Рверх.предел*) до 25 кгс/см² и выходным сигналом 4-20 мА;
- автоматический контроль исправности датчиков давления;
- определение аварийных ситуаций при измерении сигналов с датчиков давления и/или элементов аварийной защиты, подключаемых к БУН;
- светодиодную индикацию состояния работы на лицевой панели БУН;
- индикацию на ЖКИ контроллеров значений давления, настроечных и архивированных значений административных и нештатных ситуаций;
- доступ к настроечной, измеренной, диагностической и архивной информации через цифровые интерфейсы контроллера USB или RS-485;

1.1.6 Контроллеры совместно с БУН соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА78.В.02864/19 действительна по 24.03.2024 включительно).

1.2 Технические характеристики блоков управления насосами

1.2.1 Технические характеристики БУН приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики БУН

Наименование параметра	Значение параметра
Количество каналов управления насосами с номинальной нагрузкой переменного тока не более 6 А, напряжением не более 250 В, частотой (50 ± 1) Гц	2
Количество каналов измерения давления	5
Диапазон контролируемых давлений, кгс/см ²	от 0 до 25
Предел допускаемой погрешности измеряемого избыточного давления, отображаемого на ЖКИ контроллера (приведённой к <i>P_{верх.предел}</i> кгс/см ²), %	$\pm 0,3$
Точность отсчёта временных интервалов, не хуже %	$\pm 0,1$
Количество входов для подключения дискретных аварийных сигнализаторов с выходом "сухой контакт"	4 (по 2 для каждого насоса)
Количество цифровых интерфейсов RS-485	1
Количество входов для переключателей внешнего управления. (переключатель на 3 положения с фиксацией: ON-OFF-ON, типа "сухой контакт")	4 (по 2 для каждого насоса)
Выход для подключения выносного сигнализатора аварийной ситуации (12-24 В, 12 мА)	1
Напряжение внешнего источника питания постоянного тока, В	12-24
Потребляемая мощность, Вт	не более 3
Габаритные и присоединительные размеры	Приложение А
Масса, г	не более 200
Средняя наработка на отказ, часов	не менее 50000
Средний срок службы, лет	не менее 10

1.2.2 Степень защиты БУН от проникновения пыли и воды IP40 по ГОСТ 14254;

1.2.3 БУН соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51522.1 и относятся к оборудованию класса В, устойчивы к промышленным радиопомехам в соответствии с ГОСТ Р 51318.22 по классу Б и техническим условиям ТУ 4218-008-12560879.

1.2.4 Уровень помех, создаваемых при работе БУН, не превышает норм, установленных в ГОСТ Р 30805.22 для оборудования класса А.

1.2.5 Группа исполнения БУН по ГОСТ Р 52931 не хуже:

- по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха – В4:

- по устойчивости к механическим воздействиям – L1.

1.2.6 БУН устойчивы к воздействию внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м и переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью до 40 А/м.

1.2.7 БУН предназначены для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды:

- температура от плюс 5 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

1.2.8 БУН определяет и фиксирует в архиве контроллера изменение состояния дискретных входов, к которым могут быть подключены переключатели ручного управления насосами, а также сигнальные цепи элементов аварийной защиты (тепловые реле, реле давления и т.д.). Регистрация сигналов происходит при стабильном состоянии цепи в течение не менее 0,5 с. Схемотехнически дискретные входы БУН реализованы на диодно-транзисторных оптопарах.

1.2.9 БУН преобразует токовый сигнал (I) от 4 до 20 мА, поступающий с датчиков, в показания давления [кгс/см²] по формуле:

$$P = \frac{(I - 4)}{16} * P_{\text{верх. предел}}$$

1.2.10 Подключение к БУН внешних устройств (контроллер ПРАМЕР-710, ПК, модем, информационная сеть) выполняется через цифровой интерфейс – RS-485. Параметры интерфейса RS-485 приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры интерфейса БУН

Параметр	Значение
Скорость обмена, бит/с	19200
Количество бит данных	8
Количество стоповых бит	1
Проверка четности	нет
Сетевой адрес	1-4
Протокол обмена	ModBus.RTU

1.2.11 В контроллерах ПРАМЕР-710 организованы три типа архивов для каждого из подключаемых БУН:

ЧАСОВОЙ - архив часовых значений содержащий: минимальные, среднеарифметические и максимальные значения давления для каждого измерительного канала, признаки НС.

НС – в архиве фиксируются обозначения и время возникновения/прекращения нештатных ситуаций и диагностических событий различных типов, но только по одному (первому) каждого типа за час.

СОБЫТИЙ – в архиве фиксируются признаки и время административных событий: изменение значений настроек, удаление архивов, первое включение прибора.

1.2.12 Контроллеры обеспечивают ведение календаря и времени суток в энергонезависимом режиме, в течение всего срока службы.

1.2.13 При отключении питания контроллеров архивные данные сохраняются в его энергонезависимой памяти. Объем архивов для каждого БУН в контроллере ПРАМЕР-710 указан в таблице 3, при этом каждый из архивов закольцован.

Таблица 3 – Объем архивов для БУН в контроллере ПРАМЕР-710

Тип архива	Ёмкость архива
ЧАСОВОЙ	736 часов (~ 1 мес.)
НС	1536 записей
СОБЫТИЙ (нестираемый)	1536 событий

1.2.14 Контроль изменений настроечных параметров БУН обеспечен считыванием с ЖКИ контроллера информации из архива событий для БУН в контроллере.

1.2.15 При отключении питания БУН все настроечные параметры работы сохраняются в его энергонезависимой памяти.

1.2.16 Защита резидентного ПО БУН, от непреднамеренных и преднамеренных изменений, обеспечивается идентификацией версии ПО, отображаемой в пункте меню «Информация о приборе» (см. п.3.3.4).

1.3 Маркировка и пломбирование блоков управления насосами

1.3.1 На лицевой панели БУН нанесена следующая информация:

- наименование и обозначение блока;
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- страна производителя.

1.3.2 На стенке крышки корпуса БУН установлен шильд с заводским номером в системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.3.3 Блоки, принятые отделом технического контроля (службой качества) изготовителя, подлежат пломбированию. Место пломбирования БУН - соединение основания и крышки корпуса самоклеющейся пломбой.

1.3.4 Транспортная маркировка блоков содержит основные, дополнительные, информационные и следующие манипуляционные знаки "Предел штабелирования по массе 10 кг", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192.

1.3.5 Информация об адресе изготовителя, о наименовании страны изготовителя, основном предназначении, сроке службы, гарантийных сроках эксплуатации и хранении, транспортировании приведена в паспорте изделия.

1.4 Упаковка

1.4.1 Упаковка блоков производится в закрытых, вентилируемых помещениях, при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.4.2 Блоки упаковывают в транспортную тару (картонные ящики по ГОСТ 9142) до 2-х изделий в ящик.

1.4.3 Эксплуатационная документация блоков упаковывается в пакеты из полиэтиленовой пленки и вложена внутрь упаковки.

2 Устройство и работа контроллера совместно с БУН

2.1 Устройство БУН

2.1.1 Корпус блока изготовлен из пластмассы и состоит из трёх частей: лицевой панели, крышки и основания. Части корпуса фиксируются при смыкании с помощью защёлок. Для установки по месту эксплуатации БУН на тыльной стороне основания расположена DIN – клипса под монтажную рейку TH35-7.5 (DIN-рейка).

2.1.2 Внешний вид БУН показан на рисунке 1. Габаритные и присоединительные размеры блока показаны в Приложении А.



Рисунок 1 – Внешний вид БУН

2.1.3 Внутри корпуса расположены модуль управления и модуль индикации. Модуль управления выполняет функции вычисления, измерения, управления насосами и передачи параметров работы по интерфейсу. Модуль индикации обеспечивает индикацию состояния блока в процессе работы и возможность настройки сетевого адреса с помощью DIP-переключателей.

2.1.4 Работа блока и подключаемых ДД обеспечивается использованием единого внешнего источника питания постоянного тока, напряжением 12-24В и мощностью не менее 5 Вт (при подключении 2-го БУН мощность ИП удваивается).

2.1.5 Подключение датчиков давления, цепей управления насосами, а также линий питания и дискретных входов осуществляется через винтовые клеммы, согласно схеме внешних подключений (Приложение Б).

2.1.6 Отображение состояния БУН выполняется с помощью светодиодных индикаторов (Рисунок 2, Таблица 4).

2.1.7 Состояние светодиодного индикатора АВАРИЯ дублируется на выходе для подключения выносного сигнализатора аварийной ситуации.




Рисунок 2 – Внешний вид БУН без крышки

Таблица 4 – Назначение элементов индикации и управления БУН

Поз.	Обозначение	Назначение
1	РАБОТА	Светодиодный индикатор VD3 - индицирует наличие питания и обмен по интерфейсу RS-485 (мерцание)
2	H1	Светодиодный индикатор VD1 - зелёное свечение индицирует включение насоса H1, красное свечение – зафиксирована аварийная ситуация
3	H2	Светодиодный индикатор VD2 - зелёное свечение индицирует включение насоса H2, красное свечение – зафиксирована аварийная ситуация
4	АВАРИЯ	Светодиодный индикатор VD4 – индицирует наличие любой аварийной ситуации (обобщённая авария) или смену режима работы (индикатор мерцает 5 с.)
5	SW2	DIP-переключатель установки сетевого адреса БУН (Приложение В)

2.1.8 Структурная схема Блока Управления Насосами совместно с термоконтроллером ПРАМЕР-710 приведена на рисунке 3. Термоконтроллер в автоматическом режиме поддерживает связь с одним или двумя БУН по интерфейсу RS-485. Просмотр текущего состояния БУН, настройка и архивирование параметров работы выполняется из меню термоконтроллера или с помощью ПК.

2.1.9 БУН осуществляет управление насосами согласно указанному при настройке алгоритму работы. При потере связи с термоконтроллером управление работой насосов продолжается согласно выбранному режиму работы.

Указанные при настройке параметры сохраняются в памяти БУН при отключении питания.




Рисунок 3 – Структурная схема комплекса - БУН и ПРАМЕР-710


2.1.10 Для просмотра состояния управляющих сигналов, значений измеряемых давлений, изменения настроечных параметров, сохранения информации на карту памяти применяется пользовательский интерфейс подключенного к БУН термоконтроллера ПРАМЕР-710 и его многоуровневая система меню (Приложение Г). На схеме меню указаны лишь пункты, предназначенные для отображения информации с БУН. Полная схема меню термоконтроллера указана в “Термоконтроллеры ПРАМЕР-710. Руководство по эксплуатации” 4218-008-12560879 РЭ01.

2.1.11 В разделах меню для БУН доступны для просмотра текущие и архивные показания измеряемых параметров, а также настроечные параметры блока.

2.1.12 Пользовательский интерфейс контроллера обеспечивает возможность ввода данных (параметров и их значений), определяющих алгоритм работы БУН.

2.1.13 Навигация по меню контроллера осуществляется с помощью элементов управления: многофункционального энкодера и кнопочного переключателя. Назначение элементов описано в таблице 5.

Таблица 5 – Назначение элементов управления контроллера ПРАМЕР-710

Обозначение	Наименование	Назначение клавиши
	Кратковременное нажатие ручки энкодера	Вход в меню нижнего уровня, перемещение по знакоразрядам, при настройке и по параметрам часовой записи при просмотре архивов, запись введенного значения параметра при настройке.
	Вращение влево (вправо) ручки энкодера	Перемещение по пунктам меню, индицируемым параметрам или событиям в архиве, а также уменьшение (увеличение) значения параметра, либо просмотр возможных из предустановленных значений при настройке.
	Нажатие кнопки	Выход из меню нижнего уровня.

2.1.14 Доступ к пунктам меню для БУН осуществляется переходом в требуемый раздел корневого уровня меню контроллера.

2.1.15 Перенос на ПК архивной и настроечной информации комплекса БУН - термоконтроллер осуществляется с помощью внешней карты памяти формата microSD. Файловая система карты памяти типа "FAT". Термоконтроллер формирует и записывает зашифрованный файл на карту памяти. Сформированный файл расшифровывается на ПК сервисным ПО «Термостат».

2.2 Режимы автоматической работы БУН

2.2.1 Принцип работы БУН заключается в автоматическом управлении (включение/выключение) одним или двумя насосами (или одним сдвоенным насосным агрегатом) в соответствии с выбранным алгоритмом и параметрами настройки. Работа насосов контролируется измерением избыточного давления в трубопроводах до и после места их установки, а также состоянием элементов аварийной защиты.

2.2.2 Алгоритм управления насосами зависит от расположения насосов в контуре водоснабжения (Рисунок 4). Для взаимосвязанных насосов, работающих в едином контуре (Рисунок 4 а, б) используется алгоритм **СОВМЕСТНОЙ** схемы управления. Для независимо работающих насосов, расположенных в разных контурах (Рисунок 4 в) используется алгоритм **РАЗДЕЛЬНОЙ** схемы управления. Тип схемы управления указывается при настройке.

2.2.3 Режим "**ПОСМЕННЫЙ**" - поочередная работа насосов с задаваемым периодом переключения – Тпереключения (0,5ч – 240,0 ч). Режим работы предназначен для обеспечения равномерной загрузки насосов. Данный режим рекомендуется для постоянно работающих насосов, подключенных к одной системе. По истечении времени Тпереключения БУН выдерживает паузу и

включает очередной насос (Рисунок 5). При переводе (ручным управлением) одного насоса в состояние постоянно включен, второй насос автоматически выключиться, если он находится в режиме «Автомат». При принудительном отключении одного насоса второй насос автоматически включиться, если он находится в режиме «Автомат».




Рисунок 4 – Схема а - сдвоенного насоса, б – насосной группы, в – независимые насосы (раздельная схема управления)




Рисунок 5 – Диаграмма работы БУН в режиме "ПОСМЕННЫЙ"

2.2.4 Режим "**ПОДДЕРЖКА Р**" – периодическая работа насоса с целью поддержания давления в контуре в диапазоне значений ($R_{вкл}$ – $R_{выкл}$), указанных при настройке режима. Данный режим доступен при наличии ДД на выходе насосов и применяется для подключения подпиточного/ных или повысительного/ных насосов. Автоматический пуск насоса при понижении давления на выходе из насоса ниже уставки - $R_{вкл}$, с последующим отключением при достижении требуемого давления уставки - $R_{выкл}$. После запуска насоса контролируется длительность достижения давления $R_{вкл}$ на выходе насоса. Если за время $T_{контроля}$, заданного при настройке БУН, давление не достигло

значения уставки, насос подлежит аварийному отключению на время аварийной паузы, затем цикл повторяется (Рисунок 6).




Рисунок 6 - Диаграмма работы БУН в режиме "ПОДДЕРЖКА Р"

2.2.5 Режим "МЕЖСЕЗОН" – кратковременная работа насоса с задаваемой периодичностью и длительностью с целью исключения заклинивания при простое в межотопительный период (Рисунок 7).




Рисунок 7 - Диаграмма работы БУН в режиме "МЕЖСЕЗОН"

2.2.6 Управление каждым из насосов "ВКЛ"-**"АВТОМАТ"**-"ВЫКЛ" осуществляется в пользовательском интерфейсе контроллера.

2.2.7 Внешнее управление насосами осуществляется подключением к БУН выносного терминала или внешнего пульта и т.д (см. Рисунок 3). Для каждого насоса предусмотрено две линии управления с помощью 3-х позиционных переключателей (ON-OFF-ON с фиксацией – **"ВКЛ"**-"АВТОМАТ"-"ВЫКЛ" соответственно).

2.2.8 Возможность внешнего управления определяется активацией указанной функции при настройке блока. В данном случае внешнее управление является приоритетным и отключает управление насосами с использованием интерфейса контроллера.

2.2.9 Смена режима работы при воздействии внешнего управления осуществляется с задержкой ~5 секунд. Процесс сопровождается мерцанием светодиодного индикатора **"АВАРИЯ"**.

2.2.10 Удалённое управление насосами по команде диспетчерского ПО (из контроллера транзитом в БУН) выполняется с наивысшим приоритетом (вне зависимости от установленных в блоке параметров управления). Поступление команды удалённого управления, отличной от текущего значения параметра управления приводит к включению индикатора **"АВАРИЯ"**.

2.2.11 БУН поочерёдно производит измерения давления по каждому из 5-ти датчиков давления (P1-P5) с периодом 1 с. Усреднённые (по 4-м последним измерениям) значения давления применяются для контроля условий запуска и аварийного выключения насосов, путём сравнения с заданными при настройке уставками для каждого канала, либо для режимов работы.

2.2.12 Принадлежность датчика давления к алгоритмам контроля и управления того или иного насоса определяется при настройке блока, выбором варианта (из предустановленных в блоке) места расположения ДД относительно требуемого насоса.

2.2.13 Режимы работы насосов в зависимости от настроек БУН и положения переключателей внешнего управления представлено в Таблице Д.1 Приложение Д.

2.3 Контроль работы насосов

2.3.1 Для реализации контрольных функций управления насосами возможно использование как датчиков избыточного давления (до 5-ти ДД), так и дискретных (с пассивным выходным сигналом) элементов аварийной защиты (тепловые реле, реле давления и т.д).

2.3.2 БУН автоматически обеспечивает контроль давления в трубопроводе перед входным патрубком (на входе) и после (на выходе) каждого насоса. В случае выхода результатов измерений за пороговые значения БУН блокирует включение насоса, либо аварийно отключает насос(ы). Назначение и расположение датчиков давления, при конфигурировании БУН (Рисунок 8), определяет механизм защиты насосов, как от сухого хода, так и от протечек в трубопроводах. Пятый измерительный канал давления используется в информационных целях.

2.3.3 Один датчик давления позволяет контролировать состояние двух насосов одновременно. Использование двух датчиков давления с одинаковыми параметрами для одного насоса ошибочно, и в работе алгоритма контроля будет задействован датчик давления с меньшим индексом.

2.3.4 Отсутствие датчиков давления отключает механизм защиты насосов по давлению.

2.3.5 Определение назначения (H1, H2, H1_H2) и расположения (вход, выход) датчика давления выполняется настройкой параметров, определяющих место установки ДД.

2.3.6 Для контроля работы насосов с помощью ДД учитываются настройки диапазона измерений каждого датчика (P_{min} - P_{max}). Снижение давления ниже значения P_{min} или превышение P_{max} на входе или выходе насоса приводит к его аварийному выключению. При запуске насоса, контролируются устойчивые (не менее 10 секунд) значения давления на входе и выходе насоса в границах диапазона $P_{min} < P < P_{max}$ для соответствующих датчиков.




Рисунок 8 – Расположение и назначение датчиков давления относительно насосов

2.3.7 В случае ручного включения насосов, а также в режиме **"МЕЖСЕЗОН"** результаты измерений давления **НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!** для контроля работы насосов.

2.3.8 Для контроля состояния насосов с помощью дискретных входов используются два типа внешних сигналов:

- **"контроль насоса (КН)"** – сервисный сигнал аварийного состояния насоса (контакты теплового реле, сигнал отказа с насосного агрегата и т.д). В случае перехода в активное (противоположное нормальному) состояние обеспечивает аварийное выключение насоса и блокирует его запуск;
- **"контроль работы (КР)"** – сигнал об успешном запуске или нормальном функционировании насоса (давление на выходе насоса или перепад давления в норме). В случае регистрации активного состояния спустя 5 секунд с момента запуска насоса обеспечивает аварийное выключение насоса. Контроль состояния сигнала продолжается и во время работы насоса (сигнал с контрольных контактов контактора, реле давления и т.д.).

2.3.9 Выбор нормального состояния (не требующего аварийных действий) дискретных сигналов: нормально замкнут **"НЗ"** или нормально разомкнут **"НР"**, определяется при конфигурации блока.

2.3.10 Пример контроля работы насоса указан на рисунке 9. Включением насоса управляет магнитный контактор **"КМ"**, коммутирующий линии **К.1** и **К.2**. При успешном включении насоса сигнал **КР1** переходит в замкнутое состояние. В случае заклинивания или перегрева насоса сервисный сигнал **КН1** переходит в замкнутое состояние, БУН, согласно заданной логике выполняет аварийное отключение контактора **"КМ"**.






Рисунок 9 – Схема контроля сигналов аварии и запуска насоса.

2.3.11 После аварийного отключения насоса, автоматическая попытка его запуска выполняется по истечении времени аварийной паузы (5 мин.). В случае сохранения аварийного состояния (Рисунок 10, а), перезапуск насоса не производится, выполняется повторная аварийная пауза. Третья аварийная попытка перезапуска приводит к аварийному останову **"АВАР. ОСТАНОВ"** на период, определённый параметром – **"Тостанов"** (1 ч. – 24ч). Нулевое значение параметра отключает автоматический сброс аварийного состояния аварийного останова (сброс состояния возможен только действиями оператора п. 2. 3.13 или командой диспетчерского ПО).

2.3.12 В случае кратковременных, повторяющихся отказов, возникновение аварийной паузы по одной и той же причине, за период < 5 мин ($< T_{\text{контроля}}$ для режима **"ПОДДЕРЖКА Р"**) после включения насоса три раза подряд, также переводит его в режим аварийной остановки **"АВАР. ОСТАНОВ"** Рисунок 10,б.



а - Диаграмма работы насоса в случае постоянного сигнала отказа.



б - Диаграмма работы насоса в случае троекратного повторяющегося отказа по одной и той же причине (1,2,3 – сигнал аварийного состояния насоса)

Рисунок 10 – Диаграммы работы насоса при возникновении сигналов отказа.

2.3.13 Досрочный выход из режима аварийной остановки возможен по команде с диспетчерской системы, либо включением насоса через меню, подключенного к БУН контроллера, либо воздействием на внешние 3-х позиционные переключатели при их наличии.

2.3.14 Для совместной схемы управления насосами (установленными в одном контуре), переход в состояние 5-ти минутной аварийной паузы выполняется лишь в случае аварийного отключения подряд обоих насосов (в отличие от раздельной схемы с независимым контролем сбоев каждого насоса). Таким образом, при наличии исправного спаренного насоса обеспечивается отказоустойчивость системы.

2.3.15 Анализ исправности каналов измерения давления при их использовании выполняется контролем принадлежности измеряемых значений допустимому диапазону – 4-20 mA.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Эксплуатация контроллера совместно с БУН производится в условиях воздействующих факторов, не превышающих допустимых значений, приведенных в п.1.2.8.

3.1.2 Не допускается применение ДД с техническими характеристиками отличными от указанных в п. 1.1.5.

3.1.3 Не допускается подключение к цепям управления БУН насосов с номинальным переменным током потребления свыше 6А.

3.1.4 Питание БУН и всех используемых ДД осуществлять от одного источника питания постоянного тока.

3.2 Подготовка контроллера с БУН к использованию

3.2.1 Перед использованием контроллера с БУН проверьте комплектность изделий на соответствие эксплуатационной документации.

3.2.2 Выполните внешний осмотр для выявления возможных механических повреждений.

3.2.3 Размещение и монтаж контроллера с БУН производить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

3.3 Использование контроллера с БУН

3.3.1 Настройка БУН

Перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить настройку каждого БУН с помощью контроллера в соответствии с проектом узла регулирования и требованиями теплоснабжающей организации. Задание настроек БУН, соответствующих параметрам системы и конкретному оборудованию, установленному на объекте, позволяет выполнить пусконаладочные работы с минимальными затратами.

Перед настройкой БУН необходимо выполнить:

- электрические подключения используемого оборудования в соответствие со схемой указанной в приложении Б.
- задать сетевой адрес БУН (отличный от уже имеющихся в комплексе), открыв крышку корпуса и установив DIP-переключатели в требуемое положение (Приложение В);
- подключить оборудование к сетевому питанию.

Настройки каждого БУН сгруппированы в разделы (Таблица 6):

ОБЩИЕ – предназначен для задания общих параметров управления для двух насосов и сервисных функций блока;

ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ – предназначен для ручного управления, выбора режима автоматического управления и его параметров для каждого насоса, а также используемых контрольных функций;

ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ – предназначен для конфигурирования датчиков давления и задания параметров работы (верхнего предела измерения ДД, контрольных уставок);

Таблица 6 – Настроечные параметры БУН

Параметры	Содержание	Индикация в меню
ПАРАМЕТРЫ>>ОБЩИЕ		
Адрес в сети	Сетевой адрес БУН в сети RS-485 (настройка Dip-переключателями)	от 1 до 4
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ	Использование внешних 3-х позиционных переключателей	ДА/НЕТ
СХЕМА	Тип схемы управления (зависимость работы насосов)	СОВМЕСТИМАЯ/ РАЗДЕЛЬНАЯ
Тавар.останов	Период попытки автоматического восстановления работоспособности после аварийного останова насоса(ов)	1 – 24 ч
Зав. №	Заводской номер блока	№ xxxxxx
ВЕРСИЯ ПО	Версия резидентного программного обеспечения	Vx.x.x.x
УДАЛИТЬ АРХИВ	Очистка архивных записей блока (в том числе НС)	
ПАРАМЕТРЫ>>ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ>>НАСОС Н1(2)		
УПРАВЛЕНИЕ	Ручное управление насосом	ВКЛ/АВТОМАТ/ВЫКЛ
РЕЖИМ АВТОМАТ	Режим автоматической работы насоса	ПОСМЕННЫЙ/ ПОДДЕРЖКА Р/ МЕЖСЕЗОН
Тпереключения	Период переключения насосов в режиме “ПОСМЕННЫЙ”	0,5 - 240,0 ч
Рвыкл	Верхняя уставка по давлению в режиме “ПОДДЕРЖКА Р”	0 -25,0 кгс/см ²
Рвкл	Нижняя уставка по давлению в режиме “ПОДДЕРЖКА Р”	0 -25,0 кгс/см ²
Тконтроля	Длительность контроля достижения Рmin в режиме “ПОДДЕРЖКА Р”	0,5 – 30,0 мин
ПЕРИОД ВКЛ.	Периодичность включения насоса в режиме “МЕЖСЕЗОН”	0 - 30 суток
ВРЕМЯ РАБОТЫ	Длительность работы насоса после включения в режиме “МЕЖСЕЗОН”	0 – 30 с.
КОНТР. НАСОСА	Логика срабатывания дискретного входа при возникновении аварийного сигнала	НЕТ/НЗ/НР
КОНТР. РАБОТЫ	Логика срабатывания дискретного входа при возникновении аварийного сигнала	НЕТ/НЗ/НР
ПАРАМЕТРЫ>>ДАТЧИКОВ>>ДАТЧИК №1-5		
НАЗНАЧЕНИЕ	Принадлежность датчика давления к контролю работы насоса(ов)	Н1/Н2/Н1_Н2
РАСПОЛОЖЕНИЕ	Место установки ДД	ВХОД/ВЫХОД
ВЕРХ. ПРЕДЕЛ	Верхний предел измерения ДД	0 - 25,0 кгс/см ²
Рmin	Минимальная уставка датчика давления	0 – Рmax кгс/см ²
Рmax	Максимальная уставка датчика давления	Рmin – ВЕРХ. ПРЕДЕЛ кгс/см ²

Настройку БУН с помощью контроллера рекомендуется производить в следующем порядке:

- 1 Включить питание БУН и контроллера.
- 2 Открыв лицевую панель корпуса БУН установить с помощью DIP-переключателей требуемый сетевой адрес блока.
- 3 Перейти в сервисное меню контроллера длительным (более 5с) нажатием на ручку энкодера и войти в меню **"ПАРАМЕТРЫ">>"ОБЩИЕ"**.
- 4 Установить статус контроллера в сети - ВЕДУЩИЙ.
- 5 Перейти в корневой уровень меню контроллера нажатием кнопки .
- 6 Выбрать раздел корневого уровня меню **"ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ"**.
- 7 Нажатием на ручку энкодера перейти в подраздел выбора подключаемых ведомых устройств.
- 8 Выбрать вращением ручки энкодера требуемое устройство - **"БУН1(2)"**, и нажатием на ручку энкодера войти в меню настройки соединения с БУН;
- 9 Установить сетевой адрес БУН, соответствующий положению DIP-переключателей блока.
- 10 Перейти в следующий пункт меню вращением ручки энкодера и по истечении не более 5 с. убедиться в установлении связи между БУН и контроллером с помощью информационного сообщения **"СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННО"**.
- 11 При установлении связи между устройствами станет доступен раздел корневого уровня меню контроллера **"БУН1(2) Зав№XXX"**.
- 12 При входе в пункт меню **"БУН1(2) Зав№XXX">>"ПАРАМЕТРЫ"** становятся доступны параметры настройки блока.
- 13 Для задания общих параметров работы насосов и сервисных функций необходимо отредактировать пункты меню **"БУН1(2) Зав№XXX">>"ПАРАМЕТРЫ">>"ОБЩИЕ"**.
- 14 Для ручного управления и/или задания параметров автоматической работы каждого из насосов необходимо отредактировать пункты меню **"БУН1(2) Зав№XXX">>"ПАРАМЕТРЫ">>"ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ">>"НАСОС Н1(2)"**.
- 15 При работе с параметрами автоматической работы насосов учитывать контекстный характер параметров выбранного режима (доступ и количество параметров зависят от режима работы насоса).
- 16 Для настройки параметров датчиков давления отредактировать пункты меню **"БУН1(2)Зав№XXX">>"ПАРАМЕТРЫ">>"ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ">>"ДАТЧИК Р(1-5)"**.
- 17 Выполнить запись отредактированных настроек в память блока, утвердительно ответив на запрос контроллера **"ЗАПИСЬ В БУН">>"ДА"**, при выходе из меню настройки БУН.

Процедура ввода и сохранения настроечных параметров с помощью сервисного ПО "Термостат" описана в руководстве пользователя на ПО.

Загрузка настроек БУН с microSD карты, устанавливаемой в контроллер не предусмотрена.

3.3.2 Просмотр текущих показаний

Просмотр текущих показаний (состояние процесса управления и измеряемых давлений) выполняется в меню контроллера **"БУН1(2) Зав.№XXX">>"БУН1(2) ТЕКУЩИЕ"**. Для входа в указанный раздел из основного меню блока необходимо, вращая ручку энкодера добиться отображения на ЖКИ требуемого названия раздела и кратковременно нажать на ручку энкодера.

Последовательное перемещение по информационным окнам раздела **"ТЕКУЩИЕ"**: «Насос 1», «Насос 2», «P1» , «P2» , «P3» , «P4» , «P5», выполняется вращением ручки энкодера.

Пример отображения текущих показаний насоса 1 приведён на рисунке 11, датчика P1 на рисунке 12.

Н	А	С	О	С	1	В	К	Л	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Рисунок 11 – Пример отображения текущих показаний насоса

Р	1	В	Х	О	Д	Н	1			
>	0	.	8	к	г	с	/	с	м	²

Рисунок 12 – Пример отображения текущих показаний ДД

В случае отказа ДД, блок диагностирует неисправное состояние измерительного канала, что приводит к отображению на ЖКИ контроллера вместо цифровых значений символов **"!-.-"** в меню текущих значений. При выходе измеряемого значения давления из заданного при настройке диапазона значений (Pmin – Pmax), слева от значения давления отобразиться символ **">"** или **"<"** (в зависимости от нарушенной границы диапазона).

3.3.3 Просмотр архивной информации

Просмотр накопленных в архивах контроллера результатов измерений давления, а также журналов НС и событий доступно в разделе меню **"БУН1(2) Зав.№XXX">>"БУН1(2) АРХИВ"**.

Просмотр сохраняемых результатов измерений давления за часовой период доступен при выборе пункта меню **"ЧАСОВОЙ"** в указанном разделе. Записи в журналы нештатных ситуаций и событий формируются в момент возникновения НС или событий, и доступны для просмотра в пунктах меню **"НС"** и **"СОБЫТИЙ"** соответственно того же раздела.

Для просмотра архивных записей измеряемых давлений за час необходимо войти в раздел меню "БУН1(2) Зав.№XXX">>"АРХИВ". Далее добиться отображения пункта меню "ЧАСОВОЙ" на ЖКИ и войти в архив. При входе по умолчанию устанавливается дата последней архивной записи. Установить требуемые дату и время архивной записи в пределах глубины архива.

При достижении минутной позиции идентификатора записи, очередное нажатие на ручку энкодера приведёт к отображению содержимого часовой записи. При отображении архивной записи возможен последовательный просмотр информационных окон содержащих данные о среднечасовом значении давления, минимальном и максимальном часовом значении по каждому измерительному каналу (P1-P5) (Рисунок 13). Переход между информационными окнами записи – однократное нажатие на ручку энкодера.

Р	1			1	2	ч		2	7	.	07	.	1	8
				1	.	3	<		1	.	5	<		3 . 8

Рисунок 13 – Пример просмотра часовой архивной записи на ЖКИ.

Дополнительно в часовой записи доступна информация о возникших за час нештатных ситуациях в формате строки (Рисунок 14), содержащей знакоразряды идентифицирующие НС, возникающие с насосами (НСН) и НС возникающие с ДД (НСД) согласно Таблице 7.

Нумерация знакоразрядов справа на лево, при этом символ "Х" – НС зафиксирована.

Н	С	Н				1	2	ч			2	7	.	07	.	1	8
-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-	Х	-	-	-
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Поз.	

Рисунок 14 – Пример просмотра часовой архивной записи на ЖКИ

Детализация информации о возникших при работе БУН за час НС (время возникновения первой за час НС данного типа и расшифровка) доступна в архиве НС.

В случае повторных НС одного типа в течение часа в архиве фиксируется только признак и время первой НС (кроме событий, связанных с ручным управлением насосами и поступлением команд с диспетчерского ПО).

Таблица 7 – Типы НС насосов регистрируемых в архиве

Поле	Нештатная ситуация
НСН	
1	Давление на входе насоса 1 вне диапазона
2	Давление на выходе насоса 1 вне диапазона
3	Давление на выходе насоса 1, за время контроля, не достигло Рвкл.
4	Срабатывание сигнала КН насоса 1
5	Срабатывание сигнала КР насоса 1
6	Аварийный останов насоса 1
7	Давление на входе насоса 2 вне диапазона
8	Давление на выходе насоса 2 вне диапазона
9	Давление на выходе насоса 2, за время контроля, не достигло Рвкл.
10	Срабатывание сигнала КН насоса 2
11	Срабатывание сигнала КР насоса 2
12	Аварийный останов насоса 2
13	Отсутствие связи с БУН
14	Смена режима работы БУН
НСД	
1-5	Отказ ДД Р1 – Р5
6-10	Значения давлений Р1 – Р5 меньше минимального
11-15	Значения давлений Р1 – Р5 больше максимального

Для очистки архивных записей по результатам работы БУН из памяти контроллера (кроме нестираемого архива событий) необходимо выполнить следующие операции:

1. Войти в раздел меню "БУН1(2) Зав.№XXX">>"ПАРАМЕТРЫ" и выбрать пункт "ОБЩИЕ".
2. Выбрать пункт меню "УДАЛИТЬ АРХИВ" и подтвердить действие.
3. Для подтверждения действия по запросу на ЖКИ кратковременно нажать на ручку энкодера.
4. Дождаться сообщения на ЖКИ об успешном завершении операции.

При удалении часового архива и архива НС в архиве событий формируется соответствующая запись. Очистка архива событий возможна только с использованием специальных технических средств, доступных сервисным центрам, либо на заводе-изготовителе.

Очистку архивных записей необходимо выполнять в случаях:

- ввода в эксплуатацию узла регулирования;
- изменений алгоритма работы БУН;
- установки времени контроллера.

3.3.4 Информация о приборе

Версия резидентного ПО БУН отображается в пункте меню "БУН1(2) Зав.№XXX">>"ПАРАМЕТРЫ">>"ОБЩИЕ">>"Версия ПО"

3.4 Электрические подключения



Электрические подключения и соединения БУН разрешается производить электромонтеру, имеющему соответствующий допуск. Подключение должно осуществляться согласно действующим правилам и нормам по электробезопасности.

Подключение управляющих и сигнальных кабелей к блоку выполняется через винтовые клеммы с помощью отвёртки с прямым шлицем 2-3 мм. Сечение кабеля от 0,12 до 1,5 мм². Допускается применять (при монтаже контроллера с БУН в шкаф) внешние переходные колодки линий связи, предусматривающие защиту от механических повреждений.

Монтаж производить аккуратно, не допуская повреждения клеммников. Для многожильных проводов использовать наконечники соответствующего размера.

При наличии источников электромагнитных помех (трансформаторы, сварочные аппараты, двигатели) линии связи с ДД рекомендуется выполнять экранированными кабелями, либо прокладывать в металлических трубах или металлорукавах.

При необходимости обеспечения повышенной помехоустойчивости экраны кабелей при подключении ДД должны быть электрически соединены между собой (только в одной точке) и общим проводом прибора. Для этой цели использовать клемму "GND" БУН (Рисунок Б.1, Таблица Б.2, Приложение Б).

Запрещается присоединение экранов к любым посторонним цепям, включая заземления и зануления, поэтому **следует применять кабели, имеющие изоляцию поверх экрана**. Защитное заземление контроллера с БУН от поражения электрическим током не требуется.

Схема внешних подключений указана на рисунке Б.1 Приложение Б.

Подключение насосов

Защиту цепей питания насосов выполнять через автоматические выключатели QF (см. рисунок Б.1). Подключение насосов выполнять кабелем с сечением токопроводящей жилы, соответствующей току нагрузки.



Электронасосы с номинальной нагрузкой переменного тока более 6 А необходимо подключать через магнитные контакторы, пускатели и т.д.

Управление насосами осуществляется коммутацией цепей питания, либо цепей управления контакторами, которые могут использоваться для более мощных или 3-х фазных насосов. Схемотехнически коммутация силовых цепей

переменного тока, выполняется с помощью реле и демпфирующих симисторных элементов (Рисунок 15). Силовые контакты двух каналов управления насосами в блоке гальванически изолированы друг от друга, а также от цифровой и измерительной части БУН.

Управляющее воздействие "ВКЛ." для электронасоса Н1 осуществляется замыканием цепей контактов (13, 14), для электронасоса Н2 (15 и 16). В состоянии "ВЫКЛ." пары контактов 13,14 и 15,16 находятся в разомкнутом состоянии с бесконечно большим сопротивлением переменному току.




Рисунок 15 – Схема включения электронасосов

Подключение ДД

Подключение рекомендуется выполнять 2-х жильным экранированным кабелем длиной не более 1 км. Сопротивление жил линии связи должно быть не более 50 Ом.

Справочная информация – сопротивление медного провода длиной 1 км сечением 0,25; 0,35; 0,75; 1 мм² соответственно 70, 50, 23, 18 Ом.

Входное сопротивление канала измерения давления составляет 180±10 Ом. К входам каналов давления могут подключаться ДД с различными значениями верхнего предела измерений.



Все ДД должны подключаться к единому источнику питания постоянного тока, который используется для работы БУН

Подключение внешнего управления и дискретных сигналов

Состояние переключателей внешнего управления и дискретных аварийных сигналов состояния насоса "КН" или сбоя при функционировании насоса "КР" определяется в БУН по замыканию/размыканию контактов.




Рисунок 16 – Схема подключения внешнего управления и дискретных сигналов.

Подключение интерфейса RS-485

Информационный обмен БУН с контроллером осуществляется с помощью внутреннего интерфейса RS-485 комплекса (конт.23,24). Допускается объединение 2-х БУН и контроллера в информационную сеть согласно схеме на рисунке 17. Длина линий связи не более 1 км. Подключение выполняется двужильным кабелем сечением не менее 0,25 мм² согласно схеме на рисунке Б.1. При протяжённых линиях связи использовать витую пару.



В обязательном порядке соединить проводом линии "GND" БУН и термоконтроллера!




Рисунок 17 – Схема соединения термоконтроллера и БУН

Подключение БУН к ПК

Настройка БУН возможна с помощью ПК при непосредственном подключении. Соединение БУН и ПК выполняется с использованием преобразователя интерфейса USB-RS-485.

Подключение выносного сигнализатора

При возникновении любой аварийной ситуации (обобщённая авария), светится индикатор АВАРИЯ, на контакт №.17 коммутируется напряжение питания БУН через ограничивающее сопротивление 1 кОм.

3.5 Меры безопасности

3.5.1 Контроллеры с БУН по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р 12.2.091 и классу II по ГОСТ 12.2.007.0. Заземление корпусов не требуется.

3.5.2 При работе с контроллерами с подключенными БУН следует руководствоваться указаниями мер безопасности настоящего руководства, а также эксплуатационной документации подключаемых датчиков давления и дополнительного оборудования.

3.5.3 Работы по монтажу контроллеров и блоков следует производить при отсутствии на них питания.

3.5.4 К работе с контроллерами и блоками допускается обслуживающий персонал, изучивший эксплуатационную документацию на изделия и прошедший инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

3.6 Техническое обслуживание

3.6.1 Техническое обслуживание должно производиться лицами, изучившими руководство по эксплуатации, а также эксплуатационную документацию подключаемых датчиков давления и дополнительного оборудования.

3.6.2 В процессе эксплуатации контроллер с подключенными БУН рекомендуется подвергать техническому осмотру не реже двух раз в год с целью контроля: работоспособности, наличия питания, соблюдения условий эксплуатации, отсутствие внешних повреждений.

3.6.3 Работоспособность контроллера с БУН, подключаемых датчиков давления и дополнительного оборудования определяется по индикации на ЖКИ контроллера кодов нештатных ситуаций.

3.6.4 При отсутствии подсветки ЖКИ контроллера и/или светодиодной индикации БУН, необходимо проверить наличие соответствующего напряжения питания.

3.6.5 Если действия, предпринятые в соответствии с указанными выше рекомендациями, не привели к восстановлению нормальной работы изделий, следует обратиться в сервисный центр (региональное представительство) или к изготовителю изделия.

3.6.6 Отправка изделий для проведения ремонта должна производиться с паспортом прибора (Рекламационный акт приведён в приложении Е).

3.6.7 Техническое обслуживание при хранении включает в себя учет времени хранения и соблюдение правил хранения.

4 Текущий ремонт БУН

4.1 Общие указания

4.1.1 Во время работы блок постоянно анализирует работоспособность датчиков давления в том числе и на соответствие результатов измерений заданным при настройке диапазонам, а также выполняет аппаратную самодиагностику, и в случае обнаружения сбоя транслирует информацию в подключенный контроллер ПРАМЕР-710 для индикации и записи в архив НС.

4.2 Диагностика неисправностей БУН

4.2.1 О наличии хотя бы одной из возможных неисправностей в текущий момент времени свидетельствует индикация светодиода "АВАРИЯ" на лицевой панели БУН. Детализация НС возможна при просмотре информации в меню контроллера "ТЕКУЩИЕ".

4.2.2 Диагностика работы интерфейса RS-485 при взаимодействии контроллера с БУН осуществляется по мерцанию светодиодного индикатора "РАБОТА" на лицевой панели с периодом информационного обмена (~ 3 с). Также в случае нарушения соединения двух устройств в пункте меню "БУН1(2) Зав№XXX">>"БУН1(2) ТЕКУЩИЕ" будет отображаться информационное сообщение "НЕТ СВЯЗИ!".

4.2.3 Просмотр наличия и времени возникновения диагностируемых нештатных ситуаций осуществляется в меню "АРХИВ" → "НС" (с учётом ограничений п.п. 1.2.11, 1.2.13). Перечень и описание НС, регистрируемых БУН, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень нештатных ситуаций

Обозначение НС	Описание нештатной ситуации
Внешнее управ.	Управление насосами с помощью внешних переключателей, подключенных к БУН.
Диспетчер управ.	Поступление команды управления насосами с диспетчерского ПО
Сбой пит.БУН	Отключение питания БУН
Вкл.ПРАМЕР-710	Включение питания ПРАМЕР-710
Выкл.ПРАМЕР-710	Выключение питания ПРАМЕР-710
НЕТ СВЯЗИ!	Отсутствовало соединение БУН с ПРАМЕР-710
СВЯЗЬ Ок	Соединение восстановлено
Rx !	Отказ канала измерения давления
Rx Ок	Канал измерения давления восстановлен
$Rx < MIN$	Давление меньше минимальной границы диапазона измерений
$Rx > MIN$	Возвращение результатов измерений давления в диапазон
$Rx > MAX$	Давление больше максимальной границы диапазона измерений

Рх < МАХ	Возвращение результатов измерений давления в диапазон
Нх Рвх !	Давление на входе насоса х вне диапазона измерений
Нх Рвх Ок	Давление на входе насоса х в диапазоне измерений
Нх Рвых !	Давление на выходе насоса х вне диапазона измерений
Нх Рвых Ок	Давление на выходе насоса х в диапазоне измерений
Нх Рвых<Рвкл	Давление на выходе насоса х не достигло уставки
Нх Рвых>Рвкл	Давление на выходе насоса х восстановлено
Нх Сигнал КР	Срабатывание сигнала КР насоса х
Нх Сигнал КН	Срабатывание сигнала КН насоса х
Нх Норма КН	Нормальное состояние сигнала КН восстановлено
Нх Перезапуск	Перезапуск насоса х после аварийного останова
Нх авар.останов	Аварийный останов насоса х

4.2.4 Просмотр наличия и времени возникновения административных событий осуществляется в меню "АРХИВ"→"СОБЫТИЙ", перечень возможных событий указан в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень событий

Событие	
Первое включение (очистка журнала административных событий)	
Установка времени	
Архивы удалены	
Переход на «Летнее» время	
Переход на «Зимнее» время	
Изменение параметров	
Наименование параметра	Заводские значения
Адрес в сети (1 – 247)	-
Внешнее управление	ВКЛ
Схема управления	РАЗДЕЛЬНАЯ
Время переключения насосов	0,5 часа
Время аварийного перезапуска насосов	1 час
Управление насосом	ВЫКЛ
Режим автомат насоса	ПОСМЕННЫЙ
Настройка входов сигнала КР и КН насоса	КР НЗ КН НЗ
Время контроля насоса	60 сек
Период включения насоса в межсезон	1 сут
Время работы насоса в межсезон	10 сек
Нижний предел давления Рниз на выходе насоса	1 кгс/см ²
Верхний предел давления Рверх на выходе насоса	10 кгс/см ²
Назначение датчика давления Р1 – Р5	ИНФ
Расположение датчика давления Р1 – Р5	ВЫХОД
Верхний предел датчика давления Р1 – Р5	25 кгс/см ²
Максимальная уставка датчика давления Р1 – Р5	24 кгс/см ²
Минимальная уставка датчика давления Р1 – Р5	1 кгс/см ²

4.3 Возможные неисправности

Во время пуска, опробования и использования контроллера с подключенным БУН могут возникнуть неисправности, приведённые в таблице 10.

Таблица 10 – Возможные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления	Способ устранения отказа	Причина отказа
Отсутствуют показания давления	Проверить линию связи. Заменить ДД.	Обрыв или замыкание в сигнальном кабеле ДД. Отказ ДД
	Определить назначение датчика давления "Н1(2)" или "ИНФО"	Датчик давления отключен
Насос не включается (Зелёный светодиод Н1, Н2 не горит)	Устранить аварийное состояние, выждать время аварийной паузы (останова). Задать режим работы.	АВАРИЙНАЯ ПАУЗА или АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ по причине срабатывания дискретного сигнала или отказа давления.
Насос не включается (Зелёный светодиод Н1, Н2 горит)	Проверить насос или контактор Проверить линию связи	Перегрев насоса Насос заклинил Неисправен контактор Обрыв в силовом кабеле Превышен максимально допустимый ток нагрузки
БУН не реагирует на внешнее управление	Проверить линии связи с переключателями режимов	Обрыв или замыкание в сигнальном кабеле. Отказ переключателей
	Установить значение "ДА" параметра "ВНЕШНЕЕ УПРАВ"	Внешнее управление отключено
Отсутствует связь по интерфейсу RS-485	Проверить линию связи Объединить линию «GND» БУН и термоконтроллера	Нарушена полярность. Длина линии связи более 1200 м.

5 Хранение

5.1 Хранение блоков должно осуществляться в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию, в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование блоков может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках. Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха – до 95 %;
- амплитуда вибрации при частоте от 5 до 35 Гц – не более 0,35 мм.



6.2 Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли, манипуляции с транспортной тарой должны осуществляться в соответствии с манипуляционными знаками расположенными на транспортной таре.

6.3 После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие транспортной тары можно производить только после выдержки в течение 8 ч при комнатной температуре (20-25 °С).

7 Сведения об утилизации

7.1 Утилизация блоков осуществляется в соответствии с правилами, действующими в организации эксплуатирующей данное изделие.

Приложение А
(обязательное)
Габаритные и присоединительные размеры БУН



Приложение Б
(обязательное)
Схема внешних подключений







Рисунок Б.1 – Назначение клемм подключения внешних устройств

Таблица Б.2 – Назначение клемм подключения внешних устройств

№ контакта	Обозначение	Назначение
1	+U	Подключение источника питания
2	GND	«Общий»
3	On1	Дискретный вход включения насоса Н1
4	Off1	Дискретный вход отключения насоса Н1
5	GND	«Общий»
6	On2	Дискретный вход включения насоса Н2
7	Off2	Дискретный вход отключения насоса Н2
8	P1+	Вход датчика давления Р1
9	P2+	Вход датчика давления Р2
10	P3+	Вход датчика давления Р3
11	P4+	Вход датчика давления Р4
12	P5+	Вход датчика давления Р5
13	L1	Силовые линии коммутации насоса Н1
14	N1	
15	L2	Силовые линии коммутации насоса Н2
16	N2	
17	LED	Аварийный сигнал (выход 12-24В; 12 мА)
18	GND	«Общий»
19	KN1	Контроль аварии насоса Н1
20	KP1	Контроль условий работы насоса Н1
21	KN2	Контроль аварии насоса Н2
22	KP2	Контроль условий работы насоса Н2
23	Data-	Внешний интерфейс RS-485 для подключения модема или ПК.
24	Data+	

Приложение В
(обязательное)
Установка сетевого адреса БУН

Адрес	Положение SW2
1	
2	
3	
4	

Приложение Г (обязательное) Раздел меню БУН




Рисунок Г.1 – Раздел меню БУН

Приложение Д
(справочное)
Режимы работы насосов

Таблица Д.1

Схема	Насос 1					Насос 2				
	Настройки автомата	Состояние Н1	Внешнее управление			Настройки автомата	Состояние Н2	Внешнее управление		
			Выкл	Вкл	Авто			Выкл	Вкл	Авто
Совместная	-	вкл.	-	+	-	0	Выкл*	-	-	+
						1	выкл			
						2	Периодич. Вкл			
	-	выкл.	+	-	-	0	Постоянно вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	0	вкл. по очереди	-	-	+	0	вкл. по очереди	-	-	+
		Постоянно вкл				1	вкл. по Рвых			
		Постоянно вкл				2	Периодич. Вкл			
	1	вкл. по Рвых и если НС2 = 1, то по очереди	-	-	+	0	вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых по очереди			
						2	Периодич. Вкл			
	2	Периодич. Вкл	-	-	+	0	вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	0	Постоянно вкл	-	-	+	-	выкл	+	-	-
	1	вкл. по Рвых								
	2	Периодич. Вкл								
	0	выкл	-	-	+	-	вкл	-	+	-
	1	выкл								
	2	Периодич. Вкл								

Примечание:

- – Параметр управления “Автомат” отключен

0 – Режим “Посменный”

1 – Режим “Поддержка Р”

2 – Режим “Межсезон”

*- если ручное управление ВКЛ не привело к запуску насоса спаренный насос включается.

Приложение Д
(продолжение)
Режимы работы насосов

Таблица Д.2

Схема	Насос 1					Насос 2				
	Настройки автомата	К1	Внешнее управление			Настройки автомата	К2	Внешнее Управление		
			Выкл	Вкл	Авто			Выкл	Вкл	Авто
Раздельная	0	Постоянно вкл	-	-	+	0	Постоянно вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	1	вкл. по Рвых	-	-	+	0	вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	2	Периодич. Вкл	-	-	+	0	вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	-	вкл.	-	+	-	0	Постоянно вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	-	выкл	+	-	-	0	Постоянно вкл	-	-	+
						1	вкл. по Рвых			
						2	Периодич. Вкл			
	0	Постоянно вкл	-	-	+	-	выкл	+	-	-
	1	вкл. по Рвых								
	2	Периодич. Вкл								
	0	Постоянно вкл	-	-	+	-	вкл	-	+	-
	1	вкл. по Рвых								
	2	Периодич. Вкл								
	-	вкл	-	+	-	-	вкл	-	+	-
		выкл	+	-	-		выкл	+	-	-
		выкл	+	-	-		вкл	-	+	-
		вкл	-	+	-		выкл	+	-	-

Примечание:

- – Параметр управления “Автомат” отключен

0 – Режим “Посменный”

1 – Режим “Поддержка Р”

2 – Режим “Межсезон”

Лист регистрации изменений

[illegible]